

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-
mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 157
РЕЗНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Новгородцевой ул., 9 А

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 30.10.2018

№ 66-08-12/11-16400-2018

При проведении проверки с 03.10.2018 по 30.10.2018
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 157

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 9 А
дата регистрации 02.08.1996
ИНН/ОГРН 6660016061 / 1026604948160

1. СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 157 (620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 9 А)
рассмотрении представленных документов: акта от 30.10.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	Соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: в кабинете информатики обеспечить параметры относительной влажности воздуха при норме 55-62%; в кабинетах № 103, 212 обеспечить параметры относительной влажности воздуха при норме 40-60%	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	6.4 4.3	17.09.2019
2	Соблюдать санитарно - гигиенические требования к аэроионному составу воздуха - в кабинете информатики обеспечить среднюю концентрацию ионов отрицательной при допустимом уровне 600 – 50000 ион/см ³ , коэффициент униполярности составил при допустимом уровне 0,4-1	СанПиН 2.2.4.1294-03	2.4.	17.09.2019
3	Соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинете информатики обеспечить при норме 5%, в кабинете №310 обеспечить при норме 10%.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340	7.2.1 3.3.1. 6.14	17.09.2019

Новгородцевой ул., 9 А, исходя из представленных документов (И.П. Микрюков В.А.), не обеспечивается регулярное обследования с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами. («при требовании санитарных правил кратность плановых обследований на заселенность членистоногими должна составлять не менее 2 раз в месяц»).			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга в срок до 17.09.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 157

1. информационное письмо

ДИРЕКТОР РЕЗНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Резникова СВ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга



Сычева Светлана Викторовна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Резникова СВ

должность, ФИО

подпись

дата

30.09

Место выдачи предписания:

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания