

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание № 347/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 157**

Законному представителю юридического лица

директору МАОУ СОШ № 157

Резниковой Светлане Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 347 от «05» марта 2021 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И. **31.03.2021г. проведена плановая выездная проверка** в отношении МАОУ СОШ № 157, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 9А.

совместно с: директором МАОУ СОШ № 157 Резниковой С. Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации со сроком годности более 10 лет (имеющаяся система не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, проектным решениям, установленные пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы не обеспечивают надежную защиту социально-значимого объекта и людей, находящихся в здании, оборудование голосового оповещения	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 81, 83, 84, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. п.7.1, РД 009-02-96 1.10 После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению. 1.12 В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации: • выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации; • провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;	01.03.2022г.	

не обеспечивает необходимый уровень звукового давления в любой точке здания и помещениях)	• продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микайлян Э.И.
 (должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 31 " 03 2021г.

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)


 (должность, фамилия, инициалы)

" 31 " 03 2021г.