


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документальной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» сентября 2024 г., 66240061000215130701

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург"

«23» сентября 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2409-002-66/1652-ВРДП, ДП

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением о проведении документальной проверки от «03» сентября 2024 г., № 2409-002-66/1652-ВРДП, учетный номер проверки 66240061000215130701.

2. Документарная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Документарная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Гамаюнова Виктория Владимировна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО "г. Екатеринбург") ОНДиПР МО "г. Екатеринбург" УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

4. Документарная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, Строение 8

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 157 ИНН 6660016061, адрес регистрации юридического лица: 620072, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПОВГОРОДЦЕВОЙ УЛ., Д.9, К.А. -

7. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» сентября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «23» сентября 2024 года, 11 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации со сроком годности более 10 лет

безопасности, проектным решениям, установленные пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы не обеспечивают надежную защиту социально-значимого объекта и людей, находящихся в здании, оборудование голосового оповещения не обеспечивает необходимый уровень звукового давления в любой точке здания и помещениях, согласно акта проверки АКБ, СПЗ от 10.07.2024, требуется замена АКБ 12В, 12 А*4 (2 шт), Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 81, 83, 84, и 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Екатеринбург, ул. Новороссийской, 9А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители, организаторы организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и замене АКБ, приемно-контрольных приборов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

Обязательное наименование нормативного правового акта и его структурная единица, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения о котором являются основанием нарушения обязательного требования, требований, содержащихся в разрешительных документах, разрешительных документов, документов, удостоверяющих полномочия лица, осуществляющего проверку, и законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, являющегося предметом документарной проверки, срок устранения нарушения

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД№1Р МО "г. Екатеринбург" УНД№1Р ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Гамаюнова Виктория Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гамаюнова Виктория Владимировна - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД№1Р МО "г. Екатеринбург" УНД№1Р ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), телефон: 8(343)3461421, e-mail: sv-ond-kirov@66.mchs.gov.ru

Имя, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), должность, наименование контрольного органа, являющегося предметом документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«11» часов «00» минут «23» 09 2024. *А. Оршинов С.Ю.*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются сведения о направлении предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 60 федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://udg.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533230

Владелец Резникова Светлана Юрьевна

Действителен с 12.02.2024 по 11.02.2025